



GMINA BRODNICA
87-300 Brodnica ul. Mazurska 13
tel. (0-56) 4941612, fax. (0-56) 4941640
sekretariat@brodnica.ug.gov.pl

PPOŚI. 271.10.2017.JK

Brodnica, dnia 20 czerwca 2017 r.

Do wykonawców

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.
„Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1820C Szpada – Mszano
(odcinek w km 0+753 do 1+378)

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) przekazuję treść zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego oraz udzielam wyjaśnień.

Pytanie

„W przedmiarze robót nie została ujęta warstwa odsączająca z piasku gr. 30 cm. Prosimy o sprecyzowanie, czy roboty te wchodzi w zakres inwestycji“

Odpowiedź

Wykonanie warstwy odsączającej z piasku wchodzi w zakres inwestycji. Zadanie należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym. W związku z przyjętą w rozdziale XIII SIWZ formą wynagrodzenia ryczałtowego, załączone przedmiary robót mają charakter jedynie pomocniczy dla rzeczywistego ustalenia kosztów przedmiotu zamówienia.

Z up. Wójta
mgr Justyna Klimowska
SEKRETARZ GMINY