


TP

kW	0,4	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,5	1,5
nr obw	1	2	3	4	5	6	7	8



Obudowa rozdzielni podtynkowa, drzwi metalowe zamykane na klucz
Pozostawic ok 20% wolnego miejsca na odpływy rezerwowe

System ochrony przeciwporażeniowej: samoczynne wyłączenie zasilania
w układzie TN-S.

USŁUGI INWESTYCYJNE NADZORY BUDOWLANE KOSZTORYSOWANIE
inż. SŁAWOMIR MAŃKA GORCZENICA 98c, 87-300 BRODNICA

Tytuł rysunku:

ROZDZIELNICA TP

Projektant:
mgr inż. Paweł Dąbrowski
KUP/0064/POOE/14

podpis

data
12.2015.

Architekt:
upr. nr BUA III 16/63

podpis

data

Projekt

Obiekt:

Przedszkole w Karbowie

Skala:

1:100

Lokalizacja:

Karbowo ; dz. nr. 129, obręb Karbowo

Nr rysunku:

3